



제2015-021692-01호

안전인증서

하이젠 모터(주)

경남 창원시 성산구 성산동 74-5

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Ex d motors

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

DC3D 160L (Ex d IIC T5/T6) / 15-KA2BO-0176X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 '경남 창원시 성산구 성산동 74-5'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품정격 : 200 - 690 V, 50/60 Hz, 6.0 - 26.7 kW
·사용주위온도 : -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

※ The tensile strength of the fastener elements of each part of the flame proof casing must be at least equal to 1220N/mm², 기타 사항은 사용설명서 참조.

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조
· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수.

2015 년 5 월 21 일

한국산업기술시험원장

